

---

**ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE**  
**INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE**  
**INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE**  
**INSTALLATIONS-UND WARTUNGSANLEITUNGEN**  
**INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE EN ONDERHOUD**  
**INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**INSTALLATIONS-OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR**  
**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**  
**KURMA VE BAKIM İÇİN BİLGİLER**  
**NÁVOD NA INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU**  
**РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ**  
**INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE**  
إرشادات خاصة بالتركيب والرعاية

**ACTIVE DRIVER M/M 1.1**

**ACTIVE DRIVER M/T 1.0**

**ACTIVE DRIVER M/T 2.2**

**ACTIVE DRIVER T/T 3.0**

**ACTIVE DRIVER T/T 5.5**



---

**ACTIVE DRIVER M/M 1.1**  
**ACTIVE DRIVER M/T 1.0 - ACTIVE DRIVER M/T 2.2**  
**ACTIVE DRIVER T/T 3.0 - ACTIVE DRIVER T/T 5.5**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

La Ditta DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALIA - sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara che i prodotti summenzionati sono conformi a:

- Direttiva della Compatibilità elettromagnetica 89/336 e successive modifiche.
- Direttiva Bassa Tensione 73/23 e successive modifiche.

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

La société DAB PUMPS s.p.a. – Via M. Polo, 14 – Mestrino (PD) – ITALY – sous sa propre responsabilité exclusive déclare que les produits susmentionnés sont conformes à:

- Directive de la Compatibilité électromagnétique 89/336 et modifications successives.
- Directive Basse Tension 73/23 et modifications successives.

**DECLARATION OF CONFORMITY**

The Company DAB PUMPS s.p.a. – Via M. Polo, 14 – Mestrino (PD) – ITALY – under its own exclusive responsibility declares that the products listed above comply with:

- Directive on Electromagnetic Compatibility 89/336 and subsequent modifications.
- Directive on Low Voltage 73/23 and subsequent modifications.

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Die Firma DAB PUMPS s.p.a. – Via M. Polo, 14 – Mestrino (PD) – ITALIEN – erklärt eigenverantwortlich, dass die vorstehend beschriebenen Produkte den folgenden Richtlinien entsprechen:

- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 89/336 und folgende Änderungen.
- Niederspannungsrichtlinie 73/23 und folgende Änderungen.

**CONFORMITEITSVERKLARING**

De firma DAB PUMPS s.p.a. – Via M. Polo, 14 – Mestrino (PD) – ITALY – verklaart onder haar eigen, exclusieve verantwoording dat de hieronder genoemde producten voldoen aan:

- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 89/336 en successievelijke wijzigingen.
- Laagspanningsrichtlijn 73/23 en successievelijke wijzigingen.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

La empresa DAB PUMPS s.p.a. – Via M. Polo, 14 – Mestrino (PD) – ITALIA – declara bajo su total responsabilidad que los productos anteriormente mencionados cumplen la:

- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336 y sucesivas modificaciones.
- Directiva de Baja Tensión 73/23 y sucesivas modificaciones.

**FÖRSÄKRAN OM CE-ÖVERENSSTÄMMELSE**

Företaget DAB PUMPS s.p.a. – Via M. Polo 14, Mestrino (PD) – ITALIEN – förklarar på eget ansvar att ovannämnda produkter är i överensstämmelse med:

- EMC-direktivet 89/336/EEG jämte ändringar.
  - Lågspänningsdirektivet 73/23/EEG jämte ändringar.
-

---

**ACTIVE DRIVER M/M 1.1**  
**ACTIVE DRIVER M/T 1.0 - ACTIVE DRIVER M/T 2.2**  
**ACTIVE DRIVER T/T 3.0 - ACTIVE DRIVER T/T 5.5**

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Η εταιρεία DAB PUMPS s.p.a. – Via M. Polo, 14 – Mestrino (PD) – ITALY – δηλώνει υπεύθυνα πως τα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω, εναρμονίζονται με:

- Την οδηγία περί μαγνητικής συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Την οδηγία περί χαμηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ και μετέπειτα τροποποιήσεις.

**UYGUNLUK BEYANNAMESİ**

- Via M. Polo, 14 – Mestrino (PD) – ITALY – adresinde yerleşik DAB PUMPS s.p.a. Şirketi, sadece kendi sorumluluğu altında sözü geçen ürünlerin aşağıdaki yönetmeliklere uygun olduğunu beyan etmektedir:

- 89/336 sayılı elektromanyetik Uygunluk Yönergesi ve daha sonraki değişiklikler.
- 73/23 sayılı Alçak Gerilim Yönergesi ve daha sonraki değişiklikler.

**VYHLÁSENIE O ZHODE**

Spoločnosť DAB PUMPS s.p.a. – Via M. Polo, 14 – Mestrino (PD) – Taliansko, vyhlasuje na vlastnú výhradnú zodpovednosť, že výrobky uvedené v d'alsom texte zodpovedajú.

- Smernici Elektromagnetická kompatibilita č. 89/336 a nasledujúcim úpravám.
- Smernici Nízke napätie č. 73/23 a nasledujúcim úpravám.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ**

Фирма DAB PUMPS s.p.a. – Вия М. Поло, 14 – Местрино (ПД) – ИТАЛИЯ – под собственную исключительную ответственность заявляет, что вышеуказанные изделия соответствуют:

- Директиве по Электромагнитной совместимости 89/336 и последующим изменениям.
- Директиве по Низкому напряжению 73/23 и последующим изменениям.

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**


Întreprinderea DAB PUMPS s.p.a. – Via M. Polo, 14 – Mestrino (PD) – ITALIA – pe exclusivă proprie răspundere declară că produsele mai sus menționate sunt conforme cu:

- Directiva Compatibilității electromagnetice 89/336 și următoarele modificări.
- Directiva de Joasă Tensiune 73/23 și următoarele modificări.

**شهادة مطابقة**

- مسؤوليتها الخاصة تصرّح بأن المنتجات المذكورة أعلاه مطابقة إلى:
- قانون المطابقة المغنطيسية الكهربائية رقم 336/89 والتعديلات اللاحقة به.
  - قانون الجهد المنخفض رقم 23/73 والتعديلات اللاحقة به.

Mestrino (PD), 31/03/2004



Attilio Conca  
Legale Rappresentante  
Legal Representative

---

СОДЕРЖАНИЕ	стр.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	123
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	123
3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	124
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ	124
5. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ACTIVE DRIVER К ЭЛЕКТРОНАСОСУ	124
6. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	124
7. ВОДОПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ	125
8. ХАРАКТЕРИСТИКИ – ОБОЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ – ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ	125
8.1 Характеристики и обозначения символов	125
8.2 Режим: настройка функций при помощи клавиатуры	126
8.3 Режим: параметры пользователя	127
8.4 Режим: параметры, настраиваемые монтажником	127
8.5 Режим: сообщения на дисплее и настройки, выполняемые специалистом технического обслуживания	129
9. СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ	131
9.1 Визуализация основных параметров	131
9.2 Сообщения на дисплее	131
10. ПЕРЕХОД В РУЧНОЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТОМ	131
11. ОБЩЕЕ ОБНУЛЕНИЕ СИСТЕМЫ	132
12. ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ	132
13. СБОИ	132
14. ТАБЛИЦА СООБЩЕНИЙ НА ДИСПЛЕЕ	134

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Перед началом монтажа необходимо внимательно ознакомиться с данной документацией. Монтаж и эксплуатация аппарата должны выполняться в соответствии с нормативами по безопасности, действующими в стране, в которой устанавливается изделие. Монтаж должен быть выполнен согласно требованиям современных стандартов. Несоблюдение правил безопасности, помимо риска для безопасности персонала и повреждения оборудования, ведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

## 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

### 2.1 Квалифицированный персонал



Важно, чтобы монтаж осуществлялся квалифицированным и компетентным персоналом, обладающим техническими навыками в соответствии с действующими специфическими нормативами в данной области. Под квалифицированным персоналом подразумеваются лица, которые согласно их образованию, опыту и обучению, а также благодаря знаниям соответствующих нормативов, правил и директив в области предотвращения несчастных случаев и условий эксплуатации были уполномочены ответственным за безопасность на предприятии выполнять любую деятельность, в процессе осуществления которой они могут распознавать и избежать любую опасность. (Определение квалифицированного технического персонала IEC 364).

### 2.2 Безопасность

Эксплуатация изделия допускается, только если электропроводка оснащена защитными устройствами в соответствии с нормативами, действующими в стране, в которой устанавливается изделие (для Италии CEI 64/2).

### 2.3 Ответственность



Производитель не несет ответственности за исправность привода ACTIVE DRIVER или за возможный ущерб, вызванный его эксплуатацией, если он подвергался неуполномоченному обслуживанию, изменениям и/или эксплуатировался с превышением рекомендованных рабочих пределов или с несоблюдением прочих инструкций, приведенных в данном руководстве. Производитель снимает с себя всякую ответственность также за возможные неточности, которые могут быть обнаружены в данном руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию, если они являются следствием опечаток или перепечатки. Производитель оставляет за собой право вносить в свои изделия изменения, которые он сочтет нужными или полезными, не компрометируя их основных характеристик.

### 2.4 ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Перед началом обслуживания электрической или механической части изделия следует всегда отключать напряжение электропитания. Перед тем как открыть аппарат необходимо подождать не менее пяти минут после его отключения от сети электропитания. Конденсатор промежуточной сети непрерывного электропитания остается заряженным опасно высоким напряжением даже после отключения электропитания.

Допускаются только надежные подсоединения к сети электропитания. Устройство должно быть соединено с заземлением (IEC 536 класс 1, NEC и другие нормативы в этой области).

Зажимы сети электропитания могут проводить опасно высокое напряжение также при остановленном двигателе.

При определенных настройках после отключения электропитания в сети преобразователь может включиться автоматически. Обращайте внимание: зажимы двигателя U, V и W (для Active Driver M/M 1.1 зажимы двигателя R и S) могут проводить опасно высокое напряжение также при неработающем преобразователе. Не эксплуатировать аппарат под прямым воздействием солнечных лучей. Данный аппарат не может быть использован в качестве “механизма АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ” (норматив EN 60204, 9.2.5.4).

### 3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Active Driver M/T запитывается от монофазной сети и управляет электронасосами со стандартным трехфазным асинхронным двигателем 230 В.


Active Driver M/M запитывается от монофазной сети и управляет электронасосами со стандартным многофазным асинхронным двигателем 230 В.

Active Driver T/T запитывается от трехфазной сети и управляет электронасосами со стандартным трехфазным асинхронным двигателем 400 В.

### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

	A.D. M/M 1.1	A.D. M/T 1.0	A.D. M/T 2.2	A.D. T/T 3.0	A.D. T/T 5.5
– Макс. Фазный ток двигателя:	8,5 I <sub>действ.</sub>	4,7 I <sub>действ.</sub>	9,3 I <sub>действ.</sub>	7,5 I <sub>действ.</sub>	13,3 I <sub>действ.</sub>
– Напряжение в сети электропитания:	230 В <sub>действ.</sub> Монофазное	230 В <sub>действ.</sub> Монофазное	230 В <sub>действ.</sub> Монофазное	400 В <sub>действ.</sub> Трехфазное	400 В <sub>действ.</sub> Трехфазное
– Частота в сети электропитания:	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц
– Напряжение электронасоса:	230 В <sub>действ.</sub> Монофазное	230 В <sub>действ.</sub> Трехфазное	230 В <sub>действ.</sub> Трехфазное	400 В <sub>действ.</sub> Трехфазное	400 В <sub>действ.</sub> Трехфазное
– Вес изделия (без упаковки):	4 кг	3,8 кг	3,8 кг	5 кг	5 кг
– Рабочее положение:	Любое	Любое	Любое	Верх	Верх
– Макс. Температура жидкости:	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
– Макс. Рабочая температура:	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
– Макс. Давление:	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар
– Диапазон регуляции давления:	от 1 до 6 бар	от 1 до 9 бар	от 1 до 9 бар	от 1 до 9 бар	от 1 до 9 бар
– Габаритные размеры (ДхВхГ):	22x28x18 см	22x28x18 см	22x28x18 см	22x28x18 см	22x28x18 см
– Водопроводное подсоединение подачи жидкости:	1 ¼” «папа»	1 ¼” «папа»	1 ¼” «папа»	1 ¼” «папа»	1 ¼” «папа»
– Водопроводное подсоединение выхода жидкости:	1 ½” «мама»	1 ½” «мама»	1 ½” «мама»	1 ½” «мама»	1 ½” «мама»
– Класс электробезопасности:	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
– Предохранения	<ul style="list-style-type: none"> <li>- функционирование всухую;</li> <li>- амперметрическая защита</li> <li>- перегрев электронных компонентов</li> <li>- аномальное напряжение электропитания (кроме A.D. M/M и A.D. M/T 1.0)</li> <li>- прямое КЗ между выходными фазами</li> </ul>				

### 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ACTIVE DRIVER К ЭЛЕКТРОНАСОСУ

5.1  Проверьте, чтобы все зажимы были плотно завинчены, **обращая особое внимание на зажим заземления.**

5.2 Проверьте, чтобы все соединительные провода были в хорошем состоянии с целой внешней оплеткой.

5.3 Двигатель установленного электронасоса должен соответствовать данным, приведенным в таблице в Разделе 4

Фазный ток оборудования, соединенного с ACTIVE DRIVER M/M 1.1, не должен превышать 8,5 I<sub>действ.</sub>

Фазный ток оборудования, соединенного с ACTIVE DRIVER M/T 1.0, не должен превышать 4,7 I<sub>действ.</sub>

Фазный ток оборудования, соединенного с ACTIVE DRIVER M/T 2.2, не должен превышать 9,3 I<sub>действ.</sub>

Фазный ток оборудования, соединенного с ACTIVE DRIVER T/T 3.0, не должен превышать 7,5 I<sub>действ.</sub>

Фазный ток оборудования, соединенного с ACTIVE DRIVER T/T 5.5, не должен превышать 13,3 I<sub>действ.</sub>

5.4 Подсоедините электронасос к проводу, отходящему от ACTIVE DRIVER, обращая внимание на подсоединение заземления.



**Ошибочное подсоединение провода заземления к неправильному зажиму может привести к непоправимому повреждению всего аппарата!**




**Ошибочное подсоединение провода электропитания к выводам под напряжением может привести к непоправимому повреждению всего аппарата!**



### 6. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

6.1 Подсоедините ACTIVE DRIVER к сети электропитания при помощи электрической розетки. (Смотрите значения в разделе 4).


6.2 В случае использования удлинителя соблюдайте минимальные сечения, указанные ниже:

Сечение каждого провода (мм <sup>2</sup> )	Макс. Длина провода (метры)
1.5	15
2.5	30
4	60

- 6.3 Привод ACTIVE DRIVER оснащен токовой защитой. Если на линии электропитания установлен термоманитный разъединитель, его максимальная мощность должна быть 16 А.
- 6.4 Электропроводка привода ACTIVE DRIVER должна быть оснащена проводом заземления. Общее сопротивление заземления не должно превышать 100 Ом.
- 6.5  В качестве предохранения системы рекомендуется установить надлежащий дифференциальный выключатель следующего типа:  
 Класс А, с регулируемым током утечки, селективный, с предохранением против случайного срабатывания.  
 Автоматический дифференциальный выключатель должен быть промаркирован следующими символами:



## 7. ВОДОПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

- 7.1 Всегда устанавливайте стопорный клапан на приточном трубопроводе ACTIVE DRIVER. Для эксплуатации ACTIVE DRIVER стопорный клапан может быть установлен как на приточном трубопроводе насоса, так и на нагнетательном.
- 7.2 На водопроводном соединении между ACTIVE DRIVER и электронасосом не должно быть ответвлений. Трубопровод должен быть рассчитан на используемый электронасос.
- 7.3  ACTIVE DRIVER работает при постоянном давлении. Такая регуляция является более эффективной, если водопроводная система, установленная после ACTIVE DRIVER, рассчитана надлежащим образом.  
 Системы, выполненные с использованием трубопроводов слишком узкого сечения, приводят к потере нагрузки, компенсировать которую ACTIVE DRIVER не в состоянии. В результате получается постоянное давление в ACTIVE DRIVER, но не в соединенном с ним оборудовании-пользователе.

**По завершении электрических и водопроводных соединений запитайте систему и проверьте направление вращения электронасоса. Если направление вращения неправильное, поменяйте местами две фазы в жажимой коробке двигателя.**

## 8. ХАРАКТЕРИСТИКИ – ОБОЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ – ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

ACTIVE DRIVER является передовой системой, оснащенной встроенным управлением электронасосов с варьируемой скоростью, поддерживающей постоянное давление при изменении расхода.

ACTIVE DRIVER состоит из следующих комплектующих: инвертор, датчик давления и уровнемер.

За исключением моделей M/M 1.1 и M/T 1.0, ACTIVE DRIVER оснащен 3 вводами и 2 выводами для конфигурации интерфейсов для более сложных установок.

На **рисунке 1** приводится логико-функциональная схема соединений вводов пользователя.


На **рисунке 2** приводится логико-функциональная схема соединений вводов сигнализации.

На **рисунке 3** приводится схема соединения для 2 ACTIVE DRIVER для функции смены.

### 8.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ

Ссылка	ФУНКЦИЯ	
L – N МОНОФАЗНОЕ R – S – T ТРЕХФАЗНОЕ		Зажимы подсоединения к сети электропитания.
		Зажим подсоединения провода заземления.
U - V- W ТРЕХФАЗНОЕ R – S МОНОФАЗНОЕ		Зажимы подсоединения трехфазного насоса 230 В
		Зажим подсоединения заземления насоса.
J22 – 1	Зажим электропитания: + 12 В пост. Ток DC – 50 Ма (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0)	
J22 – 2	Зажимы подсоединения ввода i3 общего выключателя. (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0)	
J22 – 3	Зажим подсоединения ввода i2 для выбора справочного значения 1. (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0)	
J22 – 4	Зажим подсоединения 0 В (заземление GND) для подсоединения I3 – I2 к заземлению GND. (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0)	

Ссылка	ФУНКЦИЯ
J22 – 5	Зажимы для подсоединения ввода <b>i1</b> для защиты от функционирования всухую. (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0)
J22 - 6	Зажим подсоединения 0 В (заземление GND) для подсоединения <b>I1</b> к заземлению GND. (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0)
J22 - 7	Зажим подсоединения: 0 В DC (заземление GND). (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0)
J14 – o1	Зажимы подсоединения дистанционной сигнализации. (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0) 250 В перемен. ток – 6 А макс. резистивная нагрузка – 3 А макс. индуктивная нагрузка
J14 – o2	Зажимы подсоединения работающего насоса. (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0) 250 В перемен. ток – 6 А макс. резистивная нагрузка – 3 А макс. индуктивная нагрузка
J9	Соединительные зажимы для сообщения и смены. <b>ВНИМАНИЕ: В качестве проводов для сообщения, длина которых превышает 1 м, рекомендуется использовать экранированный провод с заземленной рубашкой (центральный штырь 2) на обоих аппаратах.</b> <b>ВНИМАНИЕ: Строго соблюдайте последовательность соединений между двумя аппаратами! (кроме A.D. M/M 1.1)</b>



## 8.2 РЕЖИМ: НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ КЛАВИАТУРЫ

MODE	Кнопка MODE позволяет переходить от одного пункта к другому в отдельных меню.
SET	Кнопка SET позволяет выйти из открытого меню и вернуться в рабочий режим.
+	Нажмите эту кнопку для увеличения значения выбранного параметра. При каждом нажатии этой кнопки значение параметра показывается примерно на 6 секунд, после чего появляется символ.
-	Нажмите эту кнопку для уменьшения значения выбранного параметра. При каждом нажатии этой кнопки значение параметра показывается примерно на 6 секунд, после чего появляется символ.



При нажатии кнопки «+» или кнопки «-» выбранное значение изменяется и мгновенно вводится в память. На данном этапе даже случайное отключение аппарата не приводит к потере заданного значения. Кнопка SET служит только для возврата к окну визуализации состояния аппарата. Для сохранения новых введенных значений нажатие кнопки SET необязательно.

### 8.3 РЕЖИМ: ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Нажмите кнопки **MODE** и **SET** на 2 секунды

#### 8.3.1 SP : Настройка справочного значения давления (в барах)

В рабочем режиме нажмите одновременно кнопки **MODE** и **SET** до тех пор, пока на дисплее не появится **SP**. В этом положении кнопки «+» и «-» позволяют соответственно увеличить и уменьшить значение давления.

Диапазон настройки от 1,0 до 6,0 бар для привода модели A.D. M/M 1.1 и от 1,0 до 9,0 для других моделей.

Нажмите **SET** для возврата в рабочий режим.


Помимо регуляции рабочего давления **ACTIVE DRIVER** позволяет выполнить настройку и других параметров:

**RP**: выражает в барах понижение давления по отношению к **SP**, вызывающее запуск насоса.

**DP**: показывает в барах понижение давления при низком расходе

Эти три параметра связаны между собой.

**Схема регуляции давления по расходу**



Пример:  
 SP = 4,5 бар  
 DP = 1,0 бар  
 RP = 0,7 бар

В процессе нормального функционирования система опрессовывается до 4,5 бар.

В случае низкого расхода (утечки) система опрессовывается до 3,5 бар.

Электронасос запускается, когда давление опускается ниже 2,8 бар.

### 8.4 РЕЖИМ: ПАРАМЕТРЫ, НАСТРАИВАЕМЫЕ МОНТАЖНИКОМ

Нажмите кнопки **MODE**, **SET** и «-» на 5 секунд



Если в процессе этой операции возникает сбой или неисправность, сообщение на дисплее не меняется. При сбоях определенного типа насос может отключиться. Состояние сбоя не препятствует выполнению требуемой настройки. Для просмотра типа сбоя необходимо вернуться в окно визуализации рабочего состояния, нажав кнопку **SET**.

В рабочем режиме нажмите одновременно кнопки **MODE**, **SET** и «-» до тех пор, пока на дисплее не появится «rC». В таком состоянии кнопки «+» и «-» позволяют соответственно увеличить и уменьшить значение параметра, в то время как кнопка **MODE** позволяет циклично переходить к следующим параметрам.

Нажмите **SET** для возврата в рабочий режим.

#### 8.4.1 rC : Регуляция номинального тока электронасоса (кроме A.D. M/M 1.1)

Данный параметр должен соответствовать значению тока (Амперы), указанному на паспортной табличке двигателя в используемой конфигурации (электропитание 230 В для модели A.D. M/T - электропитание 400 В для модели A.D. T/T).

#### 8.4.2 rt : Проверка направления вращения (кроме A.D. M/M 1.1)

Возможные значения: 0 и 1

Если направление вращения электронасоса неправильное, измените значение для изменения направления вращения.

Если проверка направления вращения двигателя невозможна, выполните следующие операции:

- Откройте воду и проверьте частоту (параметр Fr, кнопка **MODE**, меню **GO**) и ток (параметр C1)
- Без изменения водоразбора измените параметр rt и снова проверьте частоту Fr и ток C1.
- Правильным значением rt при одинаковом водоразборе является наименьшее значение частоты Fr и тока C1.



#### 8.4.3 **od : Выбор режима работы ACTIVE DRIVER**

Возможные значения: 1 и 2

ACTIVE DRIVER тарируется на фабрике на режим 1 для работы без расширительных сосудов или с малыми сосудами. В случае если рядом с ACTIVE DRIVER установлен расширительный сосуд с соединением полтора дюйма или больше, необходимо переключить на режим 2.

#### 8.4.4 **rP: Регуляция минимального давления, вызывающего запуск насоса**

Этот параметр, выраженный в барах, показывает падение давления, вызывающее запуск насоса.

rP может быть запрограммирован в диапазоне от 0,1 до 1,5 бар.

rP оснащен ограничительной системой в зависимости от комбинации значений SP и dP таким образом, чтобы минимальное давление запуска в любом случае было равно 0,3 бар.

#### 8.4.5 **Ad : Выбор адреса сообщения (кроме A.D. M/M 1.1)**

Система ACTIVE DRIVER позволяет выполнить группы подпора, состоящие из минимум двух элементов, общающихся посредством сообщений через последовательный порт (см. схему 3). В такой конфигурации необходимо, чтобы два аппарата имели разный идентификационный адрес (Ad).

Допустимые значения: “- -”, 1 и 2:

- Когда “Ad” имеет значение “- -” сообщение отключено.
- Когда “Ad” имеет значение “1” выбирается вспомогательный ACTIVE DRIVER (резервный).
- Когда “Ad” имеет значение “2” выбирается основной ACTIVE DRIVER (рабочий).

**Внимание:** Если обоим соединенным между собой ACTIVE DRIVER дается одинаковый адрес “Ad”, сообщение не функционирует, и могут возникнуть сбои в регуляции.

Когда сообщение не работает (по причине неправильного адреса “Ad”, из-за неправильной электропроводки или по другой причине), два ACTIVE DRIVER будут работать как две полностью автономные единицы, но подадут сигнал о невозможности сообщения посредством мигания на дисплее “Go” или “Sb”.

Когда адреса “Ad” распределены правильно, некоторые параметры регуляции координируются. В частности, резервный ACTIVE DRIVER копирует с рабочего ACTIVE DRIVER следующие значения:

- SP : Регуляция контрольного значения давления.
- rP : Регуляция минимального давления запуска.
- Eb : Включение резервного насоса.
- CM : Режим смены.
- dP : Регуляция дифференциального давления при низком расходе.
- P1 : Регуляция контрольного значения P1 ввода 2.

**Примечание:** В процессе работы можно изменить все параметры ACTIVE DRIVER на каждой из двух единиц.

#### 8.4.6 **Eb : Включение вспомогательного аппарата (фабричное значение 2) (кроме A.D. M/M 1.1)**

Когда два ACTIVE DRIVER соединены между собой, в случае, если для обслуживания пользователя недостаточно одного ACTIVE DRIVER, можно включить одновременно два электронасоса.

Eb = 1 : Режим работы основной-вспомогательный отключен, поэтому будет работать только один электронасос.

Если в процессе работы основной электронасос не в состоянии обслужить пользователя, вспомогательный электронасос не запустится.

Eb = 2 : Режим работы основной-вспомогательный включен, поэтому можно включить 2 электронасоса одновременно.

Если в процессе работы основной электронасос не в состоянии обслужить пользователя, запустится вспомогательный электронасос, который будет работать с максимальной частотой, в то время как основной аппарат продолжит варьировать частоту вращения в зависимости от расхода пользователя.

**8.5 РЕЖИМ: СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ И НАСТРОЙКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТОМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ**

Нажмите кнопки **MODE**, **SET** и «+» на 5 секунд

- 8.5.1 tb: Настройка продолжительности ожидания при блокировке из-за отсутствия воды**  
 Данная настройка позволяет задать продолжительность ожидания при блокировке из-за отсутствия воды с тем, чтобы система ACTIVE DRIVER подала сигнал об отсутствии воды в электронасосе. Вы оцените удобство возможности изменения этого параметра, когда известна задержка с момента включения электронасоса до момента фактической подачи воды.
- 8.5.2 GP: Настройка увеличения пропорционального коэффициента PI-регулятора**  
**Почти для всех систем параметр GP настраивается на заводе на оптимальное значение.** В случае проблем с настройкой заводская настройка может быть изменена. Можно сказать, например, что значительные колебания давления или медленная реакция системы на изменение давления может быть компенсирована высокими значениями GP. Вибрации давления (очень частые колебания давления, приближенные к справочному значению) могут быть следствием слишком высокого значения GP.
- 8.5.3 GI: Настройка увеличения интегрального коэффициента PI-регулятора**  
 Интегральное значение должно быть увеличено для малогибкой системы, т.е. в отсутствие какого-либо расширения. Напротив, в системах с деформируемыми трубопроводами или с задержками начала подачи воды из-за значительного расстояния между электронасосом и ACTIVE DRIVER, интегральное значение должно быть уменьшено.



Для осуществления правильной регуляции давления обычно необходимо настроить как значение GP, так и GI. Таким образом получается правильное соотношение этих двух параметров, позволяющее получить оптимальную регуляцию давления.

- 8.5.4 FS: Настройка максимальной частоты вращения электронасоса**  
 ACTIVE DRIVER позволяет на короткое время запитывать электронасос с частотой, превышающей номинальное значение, и затем вернуться к 50 Гц без необходимости разогревать двигатель.



При увеличении частоты электропитания нельзя превышать макс. значение тока 9,3 А. В противном случае возможна блокировка из-за сверхтока силовой части инвертора oF.

- 8.5.5 dP: Настройка дифференциального давления при низком расходе**  
 В режиме od=01 настройка допустимого колебания справочного значения давления позволяет выбрать диапазон давления ниже справочного значения (SP), на который ACTIVE DRIVER настроит низкий расход. Преимущество выбора значения dP, отличного от нуля, позволяет изменить расход в случае наличия утечек в системе, и сэкономить электроэнергию, так как при низком расходе электронасос будет работать в низком режиме. Для настройки возможных значений dP ACTIVE DRIVER оснащен ограничительной системой, срабатывающей при введении справочных значений давления ниже 2,0 бар. В этом случае dP не может быть ниже 0,5 бар. См. пример на стр. 126
- 8.5.6 Ft: Настройка порога низкого расхода**  
 Система ACTIVE DRIVER оснащена уравнемером. Каждый раз при выключении электронасоса аппарат устанавливается на нулевой расход. ACTIVE DRIVER отключает электронасос, когда считываемый уравнемером расход меньше значения нулевого расхода (ZF) + заданное значение параметра Ft.
- 8.5.7 CM : Режим смены (фабричное значение 1) (кроме A.D. M/M 1.1)**  
 Когда два ACTIVE DRIVER соединены между собой для взаимозаменяемой работы, можно выбрать один из двух режимов попеременного включения двух электронасосов.

CM = 0 : Рабочий ACTIVE DRIVER является всегда основным в регуляции, а резервный ACTIVE DRIVER будет включен в качестве вспомогательного (если Eb=2) или резервного (если Eb=1). Если вспомогательный аппарат работает в течение 23 часов, он становится основным вплоть до накопления одной минуты регуляции.

Если в процессе работы основной электронасос не может удовлетворить расход пользователя, а вторичный электронасос включен как вспомогательный (Eb=2), последний будет работать с максимальной частотой, в то время как основной ACTIVE DRIVER продолжит варьировать частоту вращения в зависимости от расхода пользователя.

Если расход пользователя понизится, вспомогательный аппарат отключается, в то время как основной продолжает работать.

CM = 1 : Основной и вторичный ACTIVE DRIVER сменяют друг друга в качестве основного в регуляции. Смена происходит каждый раз, когда рабочий ACTIVE DRIVER останавливается и в любом случае через 2 часа непрерывной работы.

Если в процессе работы основной электронасос не может удовлетворить расход пользователя, а вторичный электронасос включен как вспомогательный (Eb=2), последний будет работать с максимальной частотой, в то время как основной ACTIVE DRIVER продолжит варьировать частоту вращения в зависимости от расхода пользователя.

Если расход пользователя понизится рабочий насос останавливается и становится резервным (отключен), в то время как резервный становится рабочим (и производит регуляцию с варьируемой скоростью).

В обоих режимах смены в случае неисправности одного аппарата, второй становится рабочим и производит регуляцию с постоянным давлением в пределах его максимальной мощности.

### 8.5.8 АЕ : Включение функции против замерзания (фабричное значение 1)

Включает вращение узла двигатель-крыльчатка во избежание механической блокировки.

Когда функция против замерзания включена, если 1'ACTIVE DRIVER отмечает слишком низкую температуру и опасность замерзания, автоматически включается вращение электронасоса на низких оборотах (25 Гц).

### 8.5.9 Настройка вспомогательных цифровых вводов IN1, IN2, IN3 при помощи параметров i1, i2, i3 (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0)

Функция каждого цифрового ввода IN1, IN2, IN3 может быть подключена или изменена при помощи параметров i1, i2, i3.

Параметры i1, i2, i3 могут иметь различные значения:

0 => функция отключена

1 - 3 - 5 => функция подключена на запитанном вводе сверху, относящемся к ю электропитания +12 В (см. схему 1)

2 - 4 => функция подключена на запитанном вводе снизу, относящемся к заземлению 0 В (см. схему 1)

**ВНИМАНИЕ: Значения 3 - 4 - 5 СЛУЖАТ ТОЛЬКО ДЛЯ ВВОДА IN3 И ПАРАМЕТРА i3**

Сводная таблица конфигураций цифровых вводов IN1, IN2, IN3							
	Параметр	Значение					
		0	1	2	3	4	5
При срабатывании данного управления система блокируется и показывает символ F1 на дисплее.	i1	Все функции отключены F1 никогда не появляется	Защита против функционирования всухую Ввод IN1 замкнут	Защита против функционирования всухую Ввод IN1 разомкнут	--	--	--
При срабатывании управления подключается справочное значение P1	i2	Все функции отключены F2 никогда не появляется	Подключено справочное значение P1 Ввод IN2 замкнут	Подключено справочное значение P1 Ввод IN2 разомкнут	--	--	--
При срабатывании управления ACTIVE DRIVER отключается с выводом на дисплей символа F3	i3	Все функции отключены (по умолчанию) F3 никогда не появляется	Отключение ACTIVE DRIVER Ввод IN3 замкнут	Отключение ACTIVE DRIVER Ввод IN3 разомкнут	Отключение ACTIVE DRIVER. Ввод IN3 замкнут + сброс сбоя с возвратом в рабочий режим	Отключение ACTIVE DRIVER. Ввод IN3 разомкнут + сброс сбоя с возвратом в рабочий режим	Сброс сбоя с возвратом в рабочий режим

### 8.5.10 Настройка справочного значения P1 функции ввода 2 (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0)

Когда значение параметра i2 не является нулевым, при помощи ввода 2 можно выбрать одно из двух возможных справочных значений. Первое значение – SP. Второе – P1.

Диапазон настройки: от 1,0 до 9,0 бар.

**8.5.11 O1: Настройка функции вывода 1 ("сигнализация подключена") (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0)  
O2: Настройка функции вывода 2 («насос работает») (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0)**

Параметры, присваивающие функции цифровым выводам OUT1, OUT2				
Параметры	Значение			
	0	1	2	3
o1	Все функции отключены Контакт постоянно разомкнут	Все функции отключены Контакт постоянно замкнут	В случае сбоев, вызывающих блокировку системы, контакт замыкается (по умолчанию)	В случае сбоев, вызывающих блокировку системы, контакт размыкается
o2	Все функции отключены Контакт постоянно разомкнут	Все функции отключены Контакт постоянно замкнут	В рабочем режиме электронасоса контакт замыкается (по умолчанию)	В рабочем режиме электронасоса контакт размыкается

**9. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (см. Таблицу 14 на стр. 134 )**

**9.1 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ**

Нажмите кнопку **MODE**

В рабочем режиме нажмите кнопку **MODE** для просмотра следующих параметров:

**Fg:** Фактическая частота вращения (в Гц).

**UP:** Давление (в бар)

**S1:** Фазный ток электронасоса (в А) (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0)

**UE:** Версия программного обеспечения системы.

**9.2 СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ**

Нажмите кнопки **SET** и «-» на 2 секунды

В рабочем режиме нажмите кнопку **SET** и «-» для входа в меню **MONITOR** для просмотра следующих параметров:

(Примечание: для просмотра параметров нажмите кнопку **MODE**)

**UF:** Расход

Мгновенное считывание расхода

Этот параметр используется только в качестве справочного для программирования.

**ZF:** Нулевой расход

Считывание показаний уровнемера после сброса (при выключенном электронасосе). В рабочем режиме **ACTIVE DRIVER** использует этот параметр для отключения электронасоса.

**FM:** Максимальная частота вращения (в Гц).

**tE:** Температура силовой части инвертора (в °C)

**GS:** Визуализация рабочего состояния

SP = насос поддерживает давление "SP".

P1 = насос поддерживает давление "P1" (ввод 2 включен).

AG = насос выполняет функцию против замерзания.

**FF:** Архив сбоев (нажмите кнопки «+» и «-» для просмотра перечня сбоев)

В перечень из 16 позиций заносятся последние 16 сбоев, возникающие в процессе функционирования системы.

Нажмите кнопку «-» для просмотра архива сверху вниз вплоть до самого первого сбоя. При помощи кнопки «+» просмотр архива производится снизу вверх до самого последнего сбоя.

Десятичное значение означает последний по времени сбой.

Архив может содержать не более 16 событий. Каждый новый сбой заносится в последнюю позицию (десятичное значение). При возникновении 17-ого сбоя производится стирание самого старого события в архиве.

Архив сбоев никогда не обнуляется, а только обновляется новыми событиями.

Архив сбоев не может быть обнулен ни вручную, ни посредством выключения аппарата.

**10. ПЕРЕХОД В РУЧНОЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТОМ**

Нажмите кнопки **SET**, «+» и «-» на 5 секунд



**В процессе этой операции все управления и защитные устройства системы ACTIVE DRIVER отключаются!**

Назначение кнопок	
Кнопка	Действие
“SET” & “+” & “-“	Нажмите эти кнопки одновременно на несколько секунд вплоть до появления на дисплее MA.
+	Увеличивает частоту и скорость вращения электронасоса
-	Уменьшает частоту и скорость вращения электронасоса
MODE	Переход к следующему пункту в меню: FP = <b>Регуляция</b> частоты ручного тестирования (Гц) ≤ заданного значения FS UP = Визуализация давления (бар) C1 = Визуализация фазового тока электронасоса (A) rt = <b>Регуляция</b> направления вращения UF = Визуализация расхода ZF = Визуализация нулевого расхода
MODE и -	Электронасос вращается с заданной частотой до тех пор, пока нажаты кнопки
MODE и - и + (на 2 секунды)	Электронасос работает с заданной частотой Электронасос может быть выключен при помощи кнопки MODE и -
SET	Нажать эту кнопку для отмены ручного режима.

В ручном режиме мигает весь дисплей.

### 11. ОБЩИЙ СБРОС СИСТЕМЫ

Нажмите кнопки **MODE, SET, «+» и «-»**

Для повторного запуска аппарата без отключения электропитания нажмите одновременно 4 кнопки:

**MODE, SET, «+» и «-»**

### 12. ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

**В момент включения аппарата нажмите кнопки SET и «+» на 2 секунды**


Значения, заданные на заводе, показаны в таблице 14 на стр. 134

Для возврата к заводским настройкам:

Выключите аппарат, при повторном включении нажмите и держите нажатыми кнопки SET и «+», отпустите обе кнопки, только когда на дисплее появится сообщение EE.

Таким образом ACTIVE DRIVER восстановит значения, заданные на заводе.

По завершении настройки всех параметров ACTIVE DRIVER вернется в рабочий режим.

 **На данном этапе, в моделях с включенным RC, фазный ток двигателя по умолчанию будет иметь значение 0, заданное на заводе, поэтому при попытке запустить электронасос произойдет сбой EC. Откройте меню визуализации и настроек, выполняемых монтажником (нажмите кнопки MODE, SET и «-» на 5 секунд) и задайте правильное значение тока, указанное на паспортной табличке двигателя (значение параметра rC указано в параграфе 8.4.1).**

### 13. СБОЙ

**ACTIVE DRIVER оснащен системой защиты от неисправностей. В случае возникновения неисправности, сообщение об этом событии выводится на дисплей и, в зависимости от типа сбоя, электронасос может отключиться.**

В случае блокировки из-за отсутствия воды (bL), из-за сверхтока в двигателе электронасоса (oC), из-за сверхтока в выходных выводах (oF), из-за прямого короткого замыкания между фазами выходного зажима (SC) и сигнализации низкого напряжения (LL), можно попытаться выйти из состояния сбоя, нажав одновременно кнопки + и -. Если сбой таким образом отменить невозможно, необходимо устранить причину, вызвавшую сбой.

Состояние сбоя	
Состояния рабочие и сбоя	
Код на дисплее	Описание
bL	Блокировка из-за отсутствия воды
LP	Блокировка из-за низкого напряжения в сети электропитания
HP	Блокировка из-за высокого напряжения в сети электропитания
LL	Сигнализация низкого напряжения в сети электропитания
ot	Блокировка из-за перегрева силовых выводов
oC	Блокировка из-за сверхтока в двигателе электронасоса
oF	Блокировка из-за сверхтока в выходных выводах
SC	Блокировка из-за прямого КЗ между фазами выходного зажима
EC	Блокировка из-за неправильной настройки номинального тока
E0...E7	Блокировка из-за внутреннего сбоя 0...7
F1	Блокировка по состоянию ввода 1
F3	Блокировка по состоянию ввода 3

**13.1 “bL” Блокировка из-за отсутствия воды**

В режиме нулевого расхода система отключает насос. Если ошибочно задается справочное значение давления, превышающее максимальное давление, обеспечиваемое электронасосом, система сигнализирует «блокировку из-за отсутствия воды» (bL), даже если фактически вода присутствует. Необходимо сократить значение давления, при котором отключается насос, до надлежащего значения, обычно не превышающего 2/3 значения напора электронасоса.

**13.2 “LP” Блокировка из-за низкого напряжения электропитания (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0)**

Когда напряжение на зажиме электропитания опускается ниже 180 В, ACTIVE DRIVER блокируется из-за низкого напряжения. Сброс сбоя происходит только автоматически, когда напряжение на зажиме превышает 200 В.

Если электропроводка рассчитана неправильно, эта блокировка может произойти, когда электронасос запущен, даже если с остановленным агрегатом напряжение будет более высоким.

**13.3 “LL” Блокировка из-за низкого напряжения в сети электропитания (кроме A.D. M/M 1.1 и A.D. M/T 1.0)**

Это сообщение появляется, если в течение одного часа напряжение в сети электропитания (LP) понижается более 5 раз. Аппарат в любом случае продолжает исправно работать. Частые отключения аппарата не являются причиной появления сигнализации "LL".

В случае появления сигнализации «Низкое напряжение в сети» (LL) система не блокируется, и на дисплее продолжают сменяться рабочие сообщения о рабочем состоянии или сбое.

ACTIVE DRIVER оснащен электронным предохранением против сверхтока в двигателях электронасосов.

**13.4 “SC” Блокировка из-за прямого КЗ между фазами выходного зажима**

ACTIVE DRIVER оснащен устройством защиты против прямого короткого замыкания, которое может возникнуть между фазами U, V, W выходного зажима “PUMP” (НАСОС). Когда отмечается это состояние сбоя, рекомендуется устранить возникшее короткое замыкание и тщательно проверить исправность электропроводки и монтажа в целом. По завершении этих проверок можно попытаться возобновить работу, одновременно нажав кнопки + и -, **что в любом случае можно сделать только по прошествии 10 секунд после возникновения короткого замыкания.**

Каждый раз при возникновении короткого замыкания счетчик событий пополняется, и событие сохраняется в постоянной памяти (ЭСППЗУ).

**ПОСЛЕ СОТОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ АППАРАТ БЛОКИРУЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РАЗБЛОКИРОВКИ!**

**13.5 РУЧНОЙ СБРОС сообщения о сбое**

В состоянии сбоя оператор может произвести его сброс, делая новую попытку, нажав одновременно кнопки «+» и «-».

**13.6 Автоматический сброс состояния сбоя**

В некоторых случаях сбоя или блокировки система производит попытки автоматического возврата в рабочий режим электронасоса.

В таблице ниже показана последовательность действий, выполняемых ACTIVE DRIVER в различных ситуациях блокировки.

Автоматический сброс сбоя		
Сообщения на дисплее	Описание	Последовательность автоматического сброса
bL	Блокировка из-за отсутствия воды	- Попытка каждые 10 минут; всего 6 попыток - Попытка каждый час; всего 24 попыток - Попытка каждые 24 часа; всего 30 попыток
LP	Блокировка из-за низкого напряжения в сети электропитания	- Сброс производится, когда напряжение восстанавливается в диапазоне 220 В – 20% +10%
HP	Блокировка из-за высокого напряжения	- Сброс происходит, когда внутреннее напряжение возвращается в допустимые пределы
Ot	Блокировка из-за перегрева силовых выводов	- Сброс производится, когда температура силовой части опускается ниже 70°C
OC	Блокировка из-за сверхтока	- Попытка каждые 10 минут; всего 6 попыток
oF	Блокировка из-за сверхтока в выходных выводах	- По одной попытке каждые 10 минут, всего 6 попыток

14. ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ

Символ	Описание	Заводские значения				
		A.D. M/M 1.1	A.D. M/T 1.0	A.D. M/T 2.2	A.D. T/T 3.0	A.D. T/T 5.5
	<b>Сообщения на дисплее в рабочем режиме</b>					
Go	Рабочий режим электронасоса					
Sb	Электронасос в состоянии ожидания					
	<b>Сообщения и настройки пользователя (нажмите кнопки MODE и SET на 2 секунды)</b>					
SP	Настройка справочного значения давления (в барах) По умолчанию: 3 бар	3.0 бар	3.0 бар	3.0 бар	3.0 бар	3.0 бар
	<b>Сообщения и настройки, выполняемые монтажником (нажмите кнопки MODE, SET и «-» на 5 секунд)</b>					
rC	Настройка номинального тока электронасоса.		0.0 A	0.0 A	0.0 A	0.0 A
rt	Настройка направления вращения		00	00	00	00
od	Выбор рабочего режима	01	01	01	01	01
rP	Настройка падения давления при повторном запуске насоса	0.3 бар	0.3 бар	0.3 бар	0.3 бар	0.3 бар
Ad	Выбор адреса сообщения		“- _”	“- _”	“- _”	“- _”
Eb	Включение резервного аппарата		02	02	02	02
	<b>Сообщения и настройки, выполняемые специалистом техобслуживания (нажмите кнопки MODE, SET и «+» на 5 секунд)</b>					
tb	Настройка продолжительности ожидания при блокировке из-за отсутствия воды.	10 s	10 s	10 s	10 s	10 s
GP	Настройка увеличения пропорционального коэффициента PI-регулятора.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
GI	Настройка увеличения интегрального коэффициента PI-регулятора.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
FS	Настройка максимальной частоты вращения электронасоса	50	50	50	50	50
dP	Настройка дифференциального давления при низком расходе	0.0 бар	0.0 бар	0.0 бар	0.0 бар	0.0 бар
Ft	Настройка порога низкого расхода	15	15	15	15	15
CM	Режим смены		01	01	01	01
AE	Регуляция включения функции против разморзания	01	01	01	01	01
i 1	Настройка функции ввода 1 (поплавок)			01	01	01
i 2	Настройка функции ввода 2 (настройка справочного значения)			01	01	01
i 3	Настройка функции ввода 3 (подключено)			01	01	01
P1	Контрольное значение 1 функции ввода 2			2.5 бар	2.5 бар	2.5 бар
O 1	Настройка функции вывода 1 (значение по умолчанию: 2; функция: ВКЛ. ON При сигнализации)			02	02	02
O 2	Настройка функции вывода 2 (значение по умолчанию: 2; функция: ВКЛ. ON в рабочем режиме)			02	02	02
	<b>Визуализация основных параметров (кнопка MODE )</b>					
Fr	Фактическая частота вращения (в Гц).					
UP	Давление (в бар)					
C1	Фазный ток электронасоса (в А)					
UE	Версия программного обеспечения аппарата.					
	<b>ДИСПЛЕЙ (нажмите кнопки SET и «-» на 2 секунды)</b>					
UF	Расход					
ZF	Нулевой расход					
FM	Максимальная частота вращения (в Гц).					
tE	Температура силовой части инвертора (в °C)					
GS	Визуализация рабочего состояния					
FF	Архив сбоев (нажмите кнопки «+» и «-» для просмотра перечня событий)					
	<b>Переход в ручной режим управления (нажмите кнопки SET, «+» и «-» на 5 секунд) (d)</b>					
MA	Ручной режим					
	<b>Сброс всей системы (нажмите кнопки MODE, SET, «+» и «-»)</b>					
“ZF”	Общий сброс (сообщение ZF появляется при выходе из функции сброс и при повторном включении аппарата)					
	<b>Возврат к заводским настройкам (в момент включения аппарата нажмите кнопки SET и «+» на 2 секунды)</b>					
EE	Запись и считывание заводских настроек на ЭППЗУ					

РУССКИЙ

Символ	Описание	Заводские значения				
		A.D. M/M 1.1	A.D. M/T 1.0	A.D. M/T 2.2	A.D. T/T 3.0	A.D. T/T 5.5
bL	Блокировка из-за отсутствия воды					
LP	Блокировка из-за низкого напряжения в сети электропитания					
HP	Блокировка из-за высокого напряжения в сети электропитания					
LL	Низкое напряжение в сети электропитания:					
ot	Блокировка из-за перегрева силовых выводов					
oC	Блокировка из-за сверхтока в двигателе электронасоса					
oF	Блокировка из-за сверхтока в выходных выводах					
SC	Блокировка из-за прямого короткого замыкания между фазами выходного зажима					
EC	Блокировка из-за неправильной настройки номинального тока					
E0...E7	Внутренний сбой 0...7					
F1	Блокировка по состоянию ввода 1					
F3	Блокировка по состоянию ввода 3					



---

---

---

---

---

---

---

**DAB PUMPS S.p.A.**

Via M. Polo, 14-35035 Mestrino (PD) - Italy  
Tél. +39 049 90 48811 - Fax + 39 049 9048847  
<http://www.dabpumps.com>  
Ventes Italie zone Nord :  
tél. 049 9048873 Fax 049 9048888  
Ventes Italie zone Centre Sud :  
tel. 049 9048874 Fax 049 9048888  
Gestion Dépôts :  
tél. 049 9048875 Fax 049 9048888  
Service après-vente :  
tél. 049 9048911 Fax 049 9048920

**DAB PUMPS Ltd**

Unit 4, Stortford Hall Industrial Park,  
Dunmow Road, Bishops Stortford,  
Hertfordshire,  
CM23 5GZ  
Tel. 01279 652776

**DAB PUMPEN DEUTSCHLAND  
GmbH**

Tackweg 11  
D - 47918 Tonisvorst  
Tel. 0049 2151 82136 0  
Fax 0049 2151 82136 36

**DAB PUMPS B.V.**

Albert Einsteinweg, 4  
NL - 5151 DRUNEN  
Tel. 0031 4163 80408  
Fax 0031 4163 80181

**DAB POMPES S.A.**

Brusselstraat, 150  
B-1702 Groot-Bijgaarden  
Tel. 0032 2 4668353  
Fax 0032 2 4669218

03/06 cod.0013.550.91